


<http://www.urso.gov.sk>

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

## Evidencia štandardov kvality za oblasť Elektrina - distribúcia

Číslo transakcie: THOR-BLVRJC-21343  
 Dátum vytvorenia záznamu: 02/17/2020

### Údaje o regulovanom subjekte:

Obchodné meno:\*

GGE distribúcia, a. s.

Sídlo (miesto podnikania):\*

Robotnícka Považská Bystrica 017 34

IČO:\*

36 849 901

Priezvisko a meno:

Vladimir Gallo

Od:

01/01/2019

Do:

12/31/2019

Telefónne číslo:

+421914323488

E-mail:

gallo@ggc.sk

Počet OM na napätovej úrovni do 1 kV domácnosti:	0
Počet OM na napätovej úrovni do 1 kV mimo domácnosti:	120
Počet OM na napätovej úrovni nad 1 kV:	21
Celkový počet OM spolu:	141

## Dodržiavanie štandardov kvality podľa § 3 písm. a) až n)

A	B	C	D	E	F
Označenie ŠK podľa vyhl. 236/2016 Z. z.	Popis	Počet, hodnota	Kritérium	Miera závažnosti ŠK	XDi
§ 3 písm. a)	D <sub>1</sub> C	<input type="text" value="0"/>	1.000	6	6.000
	D <sub>1</sub> N	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. b)	D <sub>2</sub> C	<input type="text" value="0"/>	1.000	5	5.000
	D <sub>2</sub> D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. c)	D <sub>3</sub> C	<input type="text" value="0"/>	1.000	7	7.000
	D <sub>3</sub> D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. d)	D <sub>4</sub> C	<input type="text" value="11"/>	1.000	6	6.000
	D <sub>4</sub> D	<input type="text" value="11"/>			
§ 3 písm. e)	D <sub>5</sub> C	<input type="text" value="0"/>	1.000	7	7.000
	D <sub>5</sub> D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. f)	D <sub>6</sub> C	<input type="text" value="0"/>	1.000	7	7.000
	D <sub>6</sub> D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. g) prvý bod	D <sub>7</sub> C	<input type="text" value="2"/>	1.000	6	6.000
	D <sub>7</sub> D	<input type="text" value="2"/>			
§ 3 písm. g) druhý bod	D <sub>8</sub> C	<input type="text" value="2"/>	1.000	6	6.000
	D <sub>8</sub> D	<input type="text" value="2"/>			
§ 3 písm. h)	D <sub>9</sub> C	<input type="text" value="1"/>	1.000	6	6.000
	D <sub>9</sub> D	<input type="text" value="1"/>			
§ 3 písm. i)	D <sub>10</sub> C	<input type="text" value="1"/>	1.000	6	6.000
	D <sub>10</sub> D	<input type="text" value="1"/>			
§ 3 písm. j)	D <sub>11</sub> C	<input type="text" value="0"/>	1.000	4	4.000
	D <sub>11</sub> D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. k)	D <sub>12</sub> C	<input type="text" value="0"/>	1.000	4	4.000
	D <sub>12</sub> D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. l)	D <sub>13</sub> C	<input type="text" value="11"/>	1.000	4	4.000
	D <sub>13</sub> D	<input type="text" value="11"/>			
§ 3 písm. m)	D <sub>14</sub> C	<input type="text" value="1"/>	1.000	7	7.000
	D <sub>14</sub> D	<input type="text" value="1"/>			
§ 3 písm. n)	D <sub>15</sub> C	<input type="text" value="0"/>	1.000	4	4.000
	D <sub>15</sub> D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. o), SAIDIN	D <sub>16</sub>	<input type="text" value="21.404"/>	1.000	6	6.000
§ 3 písm. o), SAIFIN	D <sub>17</sub>	<input type="text" value="1.170"/>	1.000	5	5.000
§ 3 písm. o), ISS	D <sub>18</sub>	<input type="text" value="0.00001"/>	1.000	4	4.000
XD - celková úroveň dodržiavania ŠK					<b>100.000</b>
Požadovaná hodnota XD podľa vyhlášky 236/2016 Z. z.					<b>93.400</b>

## Vysvetlivky:

- Údaje sa vpisujú len do podfarbených buniek, výpočet v stĺpcoch D a F prebieha automaticky.
- D<sub>1</sub>C je celkový počet zaznamenaných podaní/udalostí týkajúcich sa príslušného ŠK.
- D<sub>1</sub>N je počet neoprávnených podaní týkajúcich sa kvality elektriny.
- D<sub>1</sub>D je počet zaznamenaných udalostí s dodržaním príslušného ŠK.
- D<sub>16</sub>, D<sub>17</sub>, D<sub>18</sub> - dosiahnuté hodnoty SAIDIN, SAIFIN a ISS.

